



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 63К -2023
 от «12» июня 2023 г.

Всего листов 2
 Лист 1 из 2


Наименование собственника недропользователя: ТОО «Алматы Жолдары»
 Наименование пробы: Песчано-гравийная смесь (ПГС)
 Место проведения испытания: испытательная лаборатория АО «КаздорНИИ»
 Акт отбора проб: от 12.04.2023 г.
 Регистрационный номер образцов: 17К
 Дата поступления проб на испытание: 17.04.2023 г.
 Обозначение НД на метод отбора образцов: СТ РК 1213-2003
 Изготовитель (страна, фирма): РК, ТОО «Алматы Жолдары», Алиматинская область, Уйгурский р-н, с. Шонжы
 Количество в пробе: 80 кг
 Обозначение НД на продукцию: СТ РК 1549-2006
 Дата проведения испытания: начало: 25.05.2023 г.
 окончание: 11.06.2023 г.
 Вид испытаний: контрольный
 Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателей	НД на методы испытаний	Норма по НД	Фактические результаты
1	2	3	4	5
1.	Зерновой состав, смесь С5, полные остатки на ситах размером, %:	СТ РК 1213-2003		
	120		0-2	0
	80		0-15	3,1
	40		10-35	18,8
	20		20-50	48,5
	10		30-65	61,9
	5		40-75	71,1
	2,5		50-85	76,1
	0,63		70-90	78,7
	0,16		90-95	91,2
	0,05		95-100	95,3

1	2	3	4	5
2.	Прочность по дробимости щебеночной части - потеря массы, % - марка	СТ РК 1213	до 10 включ. 1000	7,1 1000
3.	Истираемость щебеночной части, - потеря массы, % - марка	СТ РК 1213	до 25 включ. И1	24,8 И1
4.	Содержание глины в комках, %, от содержания общего количества пылевидных и глинистых частиц	СТ РК 1549	не более 20	нет
5.	Водостойкость щебеночной части - потеря массы, % - марка	СТ РК 1549	до 1 включ. В1	0,5 В1
6.	Число пластичности песчаной части Марка пластичности	СТ РК 1549	до 1 включ. Пл.1	не пластичен
7.	Морозостойкость - насыщение в растворе сернокислого натрия число циклов - потеря массы, % - марка	СТ РК 1213	10 не более 5 F 100	10 4,8 F 100

Исполнители
инженер

заведующая ИЛ



Нүсіпбеков О.Ә.

Асанова Г.Т.

Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Частичная перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории АО «Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт» запрещена