



«Ұлттық сараптау және сертификаттау орталығы» АҚ Атырау филиалының
СЫНАҚ ОРТАЛЫҒЫ
 Атырау қаласы, Ж. Молдағалиев көш., 31В құрылысы, 3. Қабдолов көшесі, 56,
 24.09.2024 ж. №KZ.T.06.0424 аккредиттеу аттестаты,
 тел.:8 7122 55 66 11, 30-80-37
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
 Атырауского филиала АО «Национальный центр
 экспертизы и сертификаций»
 г. Атырау, ул. Ж. Молдағалиева, строение 31В, улица 3. Кабдолова, 56,
 Аттестат аккредитации № KZ.T.06.0424 от 24.09.2024 г.
 тел.:8 7122 55 66 11, 30-80-37

**2026 ж. наурыз «06» №14/01с-04 сынақ хаттамасы/
 Протокол испытания № 14/01с-04 от «06» марта 2026 г.**

Барлығы 3 бет/ Всего стр.3
 3 беттің 1-сі/ стр.1 из 3

Тапсырушының атауы, мекенжай/ заявитель, адрес:	ТОО «Адал Арна Ачисай», Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул.М.Ихсанова,строение 44/4,каб.208.
Өнім атауы/ Наименование продукции:	Песок из отсевов дробления плотных горных пород для строительных работ I класса, крупный.
Өндіруші/ Предприятие – изготовитель:	месторождение «Берчогурское-6».
Сынақ түрі/ Вид испытаний:	Сәйкестікті растау/Подтверждения соответствия
Үлгі саны/ Количество образцов:	20 кг.
Өнімнің СО түскен күні/ Дата поступления продукции в ИЦ:	17.02.2026 ж./ г.
Іріктеу акті/ Акт отбора от:	от 16.02.2026 г., по заявке № 36 (43867) от 12.09.2025 ж./ г.
Сынақ жүргізудің басталған және аяқталған күні/ Дата начала и окончания проведения испытаний:	17.02. - 06.03.2026 ж./ г.
Өнімге стандарттау бойынша нормативтік құжат атауы/ Наименование документа по стандартизации:	ГОСТ 31424-2010 «Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород при производстве щебня». ПМЗ РК № ҚР ДСМ-71 от 02.08.2022г., Технический регламент №435 от 09.06.2023 г.» Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и сооружений», ТР утв.ПМТиИ РК №348-НК от 21.05.2021г.
Сынақ жүргізу температурасы/ Испытания проведены при температуре:	21 °С
Салыстырмалы ылғалдылық/ Относительная влажность:	64 %
Зертханалық қызметтің жүзеге асырылу орны/ Место осуществления лабораторной деятельности:	3. Кабдолова, 56
Үлгіні іріктеу жоспары мен әдісі/ План и метод отбора образцов:	Тапсырушымен ұсынылған/ предоставлен заявителем
Үлгінің түсініктемесі, біркәнді сәйкестендірілуі, жағдайы/ Описание, однозначное идентификация, состояние образца:	Атауына сай/ соответствует наименованию
Сынақтар әдістеріне жататын ауытқулар, толықтырмалар немесе шеттен шығарулар/ Дополнения, отклонения или исключения из метода:	-
Қосалқы мердігер нәтижелері/ Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков:	-

СЫНАҚТАР НӘТИЖЕЛЕРІ/ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ т/ п/п	Анықталатын көрсеткіштердің атауы, өлшем бірлігі/ Наименование определяемых показателей, единицы измерений	Стандарттау құжаттары бойынша нормасы/ Норма по документам Стандартизации	Нақты көрсеткіштері/ Фактические результаты	Сынақ әдісіне арналған стандарт бойынша құжаттың атауы/ Наименование документа по стандартизации на методы испытаний

1	2	3	4	5
1	Удельная эффективная активность не более, Бк/кг	ГОСТ 30108 – 94	370	67 ± 11%
2	Зерновой состав песка; -Мкр. -полный остаток на сите с сеткой №063,% по массе -полный остаток на сите №10 мм,% по массе -полный остаток на сите № 5мм,% по массе -содержание зерен менее 0,16, в % по массе	ГОСТ 8735-88	Свыше 2,5 до 3,0 Свыше 45 до 65 Не более 0,5 Не более 5 Не более 5	2,6 52,4 0 2,1 0,6
3	Содержание в песке пылевидных и глинистых частиц, % по массе	ГОСТ 8735-88	не более 3	1,2
4	Содержание глины в комках в песке, % по массе	ГОСТ 8735-88	не более 0,35	0
5	Марка по дробимости % потери массы	ГОСТ 8269.0-97	Не ниже 1000	1200 10,1
6	Наличие посторонних примесей	ГОСТ 8735-88	Не допускаются	отсутствует
7	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, % по массе	ГОСТ 8269.0-97	До 15 включ.	5,6
8	Содержание зерен слабых пород, % по массе	ГОСТ 8269.0-97	Не более 10	2,2
9	Насыпная плотность, кг/м ³	ГОСТ 8735-88	Не нормируется	1612
11	Маркировка	ГОСТ 8267-93	Предприятие-изготовитель должно сопровождать каждую партию поставляемого щебня документом о качестве.	требование выполнено.
		ТР утв. ПМТИИ РК №348-НК от 21.05.2021г.гл.2	7. Информация для потребителей при реализации продукции представляется с продукцией в форме текста, условных обозначений и (или) рисунков на упаковке (таре) и (или) этикетке, ярлыке, документах, памятках (листах-вкладышах, информационных листах) с учетом требований, предъявляемых в соответствии с законодательством	Информация для потребителя представлена в паспорте качества

1	2	3	4	5
	Маркировка	ТР утв. Приказом МТиИ РК №348-ҢҚ от 21.05.2021г.	<p>Республики Казахстан к маркировке отдельных видов продукции. При реализации продукции, информация для потребителя предоставляется изготовителем и (или) уполномоченным изготовителем лицом и (или) импортером.</p> <p>8. Информация для потребителя и текст маркировки наносится на государственном и русском языках, с учетом норм правописания государственного и русского языка.</p> <p>9. Информацию для потребителя располагают на каждой единице продукции в удобном для чтения (ознакомления) месте на упаковке (таре), этикетке, ярлыке, документах, памятках (листах-вкладышах, информационных листах).</p> <p>10. Информация для потребителя наносится способом, предусмотренным документом по стандартизации и предоставляется в четкой и легко читаемой форме.</p> <p>11. В информации для потребителя дополнительно может быть указано наименование (обозначение) документа по стандартизации, в соответствии с которым изготовлена (произведена) продукция.</p>	<p>Информация для потребителя представлена на государственном и русском языках. Каждая партия продукции сопровождается паспортом качества.</p> <p>Информация четкая и легко читаемая, выполнена согласно НД.</p> <p>Информация для потребителя понимаемая и достоверная, обозначение НД приведена в паспорте качества.</p>

Сынақ хаттамасын дайындауға жауапты тұлға/

Лицо, ответственное за подготовку протокола испытаний:

Жетекші маман/


Ведущий специалист:

_____ 
 Сынақ жүргізгендер/ Испытания провели:

Камиева А.Е.

Жетекші маман/

Ведущий специалист:

_____ 
 _____ 
 _____ 
 _____ 

Камиева А.Е.

Куспанова А. А.

Зертхана меңгерушісі/

Заведующий лабораторией:

СО Басшысы/

Начальник ИЦ:

Куспанова А. А.

Сынақ нәтижелері тек қана сынауға түсірілген тапсырушының үлгілеріне қатысты/ результаты относятся к представленному заказчиком образцу (по заявке заказчика) СО рұқсатынсыз хаттаманы жартылай немесе толық қайта басуға тыйым салынады/ запрещается частичная или полная перепечатка протокола без разрешения ИЦ.

Хаттама тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады/ протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Хаттама соңы/ Конец протокола