



«Ұлттық сараптау және сертификаттау орталығы» АҚ Атырау филиалының
СЫНАҚ ОРТАЛЫҒЫ
 Атырау қаласы, Ж. Молдағалиев көш., 31В құрылысы, 3. Қабдолов көшесі, 56,
 24.09.2024 ж. №KZ.T.06.0424 аккредиттеу аттестаты,
 тел.:8 7122 55 66 11, 30-80-37
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
 Атырауского филиала АО «Национальный центр
 экспертизы и сертификаций»
 г. Атырау, ул. Ж. Молдағалиева, строение 31В, улица 3. Кабдолова, 56,
 Аттестат аккредитации № KZ.T.06.0424 от 24.09.2024 г.
 тел.:8 7122 55 66 11, 30-80-37

**2026 ж. наурыз «06» №03/01с-04 сынақ хаттамасы/
 Протокол испытания № 03/01с-04 от «06» марта 2026 г.**

Барлығы 3 бет/ Всего стр.3
 3 беттің 1-сі/ стр.1 из 3

Тапсырушының атауы, мекенжай/ заявитель, адрес:	ТОО «Адал Арна Ачисай», Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул.М.Ихсанова,строение 44/4,каб.208.
Өнім атауы/ Наименование продукции:	шебень из плотных горных пород для строительных работ фракции от 5 до 10 мм месторождения диабаз «Берчогурское-6».
Өндіруші/ Предприятие – изготовитель:	ТОО «Адал Арна Ачисай», Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул.М.Ихсанова,строение 44/4,каб.208.
Сынақ түрі/ Вид испытаний:	Сәйкестікті растау/Подтверждения соответствия.
Үлгі саны/ Количество образцов:	10 кг.
Өнімнің СО түскен күні/ Дата поступления продукции в ИЦ:	17.02.2026 ж./ г.
Іріктеу акті/ Акт отбора от:	16.02.2026 ж/г., по заявке №36 (43852) от 13.02.2026 ж./ г.
Сынақ жүргізудің басталған және аяқталған күні/ Дата начала и окончания проведения испытаний:	17.02. - 06.03.2026 ж./ г.
Өнімге стандарттау бойынша нормативтік құжат атауы/ Наименование документа по стандартизации:	СТ РК 1284-2004 «Шебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия» ПМЗ РК № ҚР ДСМ-71 от 02.08.2022г., Технический регламент №435 от 09.06.2023 г.» Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и сооружений», ТР утв.ПМТиИ РК №348-НК от 21.05.2021г.
Сынақ жүргізу температурасы/ Испытания проведены при температуре:	21 °С
Салыстырмалы ылғалдылық/ Относительная влажность:	64 %
Зертханалық қызметтің жүзеге асырылу орны/ Место осуществления лабораторной деятельности:	ул.3. Кабдолова, 56
Үлгіні іріктеу жоспары мен әдісі/ План и метод отбора образцов:	Тапсырушымен ұсынылған/ предоставлен заявителем
Үлгінің түсініктемесі, біркәнді сәйкестендірілуі, жағдайы/ Описание, однозначное идентификация, состояние образца:	Атауына сай/ соответствует наименованию
Сынақтар әдістеріне жататын ауытқулар, толықтырмалар немесе шеттен шығарулар/ Дополнения, отклонения или исключения из метода:	-
Қосалқы мердігер нәтижелері/ Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков:	-

СЫНАҚТАР НӘТИЖЕЛЕРІ/ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ т/ п/п	Анықталатын көрсеткіштердің атауы, өлшем бірлігі/ Наименование определяемых показателей, единицы измерений	Сынақ әдісіне арналған стандарт бойынша құжаттың атауы/ Наименование документа по стандартизации на методы испытаний	Стандарттау құжаттары бойынша нормасы/ Норма по документам стандартизации	Нақты көрсеткіштері/ Фактические результаты
1	2	3	4	5
1	Удельная эффективная активность не более, Бк/кг	ГОСТ 30108 – 94	370	59± 5%

2	Зерновой состав: полные остатки на ситах, % по массе 2,5мм d 0.5 (d+D) D 1.25 D	СТ РК 1213-2003 п.4.3	От 95 до 100 От 90 до 100 От 30 до 60 До 10 До 0,5	99,1 97,8 46,5 6,3 0
3	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, % по массе	СТ РК 1213-2003 п.4.7	До 10 включ.	7,8
4	Группа щебня	СТ РК 1213-2003 п.4.7	Л10 Л15 Л20 Л25 Л30 Л35 Л50	Л10
5	Марка по дробимости, % потери массы	СТ РК 1213-2003 п.4.8	1400 До 9 включ.	1400 7,2
6	Содержание зерен слабых пород, % по массе	СТ РК 1213-2003 п.4.9	Не более 5	1,8
7	Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе	СТ РК 1213-2003 п.4.5	Не более 1	0,3
8	Содержание глины в комках, % по массе	СТ РК 1213-2003 п.4.6	Не более 0,25	0
9	Морозостойкость, цикл	СТ РК 1213-2003 п.4.12	F200	F200
10	Марка по сопротивлению, дроблению и износу Потеря массы при испытании, %	СТ РК 1213-2003 п.4.10	И1-И6 до 15 включ.	И1 14,2
11	Насыпная плотность щебня, кг/м ³	СТ РК 1213-2003 п.4.17	Не нормируется	1525
12	Маркировка	СТ РК 1284-2004 п.7.6 ТР утв. ПМТии РК №348-НК от 21.05.2021г.гл.2	Предприятие-изготовитель должно сопровождать каждую партию поставляемого щебня документом о качестве. 7. Информация для потребителей при реализации продукции представляется с продукцией в форме текста, условных обозначений и (или) рисунков на упаковке (таре) и (или) этикетке, ярлыке, документах, памятках (листах-вкладышах, информационных листах) с учетом требований, предъявляемых в соответствии с законодательством	требование выполнено. Информация для потребителя представлена в паспорте качества

Маркировка	ТР утв. Приказом МТиИ РК №348-ҢК от 21.05.2021г.	<p>Республики Казахстан к маркировке отдельных видов продукции. При реализации продукции, информация для потребителя предоставляется изготовителем и (или) уполномоченным изготовителем лицом и (или) импортером.</p> <p>8. Информация для потребителя и текст маркировки наносится на государственном и русском языках, с учетом норм правописания государственного и русского языка.</p> <p>9. Информацию для потребителя располагают на каждой единице продукции в удобном для чтения (ознакомления) месте на упаковке (таре), этикетке, ярлыке, документах, памятках (листах-вкладышах, информационных листах).</p> <p>10. Информация для потребителя наносится способом, предусмотренным документом по стандартизации и предоставляется в четкой и легко читаемой форме.</p> <p>11. В информации для потребителя дополнительно может быть указано наименование (обозначение) документа по стандартизации, в соответствии с которым изготовлена (произведена) продукция.</p>	<p>Информация для потребителя представлена на государственном и русском языках. Каждая партия продукции сопровождается паспортом качества.</p> <p>Информация четкая и легко читаемая, выполнена согласно НД.</p> <p>Информация для потребителя понимаемая и достоверная, обозначение НД приведена в паспорте качества.</p>
------------	--------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сынақ хаттамасын дайындауға жауапты тұлға/
Лицо, ответственное за подготовку протокола испытаний:

Сынақ жүргізгендер/ Испытания провели:

Жетекші маман/
Ведущий специалист:

Камиева А.Е.

Жетекші маман/
Ведущий специалист:

Камиева А.Е.

Зертхана меңгерушісі/
Заведующий лабораторией:

Куспанова А. А.

СО Басшысы/
Начальник ИЦ:

Куспанова А. А.



*Сынақ нәтижелері тек қана сынауға түсірілген тапсырушының үлгілеріне қатысты/
результаты относятся к представленному заказчиком образцу (по заявке заказчика)
СО рұқсатынсыз хаттаманы жартылай немесе толық қайта басуға тыйым салынады/
запрещается частичная или полная перепечатка протокола без разрешения ИЦ.*

*Хаттама тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады/
протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.*

Хаттама соңы/ Конец протокола