



KZ.T.01.2664.

**ПЕРЕДВИЖНАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ**АО «Казахстанский дорожный научно-исследовательский
институт» Республика Казахстан, г. Астана, ул.Жекебатыр
35

Телефон: + 7 (7172) 72-98-17

Электронная почта: kense@qazjolgzi.kz

Аттестат аккредитации**KZ.T.01.2664. от «14» февраля 2024 г.****ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №57**

от «3» июля 2024 г.

Всего листов 2

Лист 1 из 2

Наименование собственника недропользователя:	ТОО "Жетикара камень"
Наименование пробы:	Щебень из фракции 10-20
Место проведения испытания:	ИЛ АО «КаздорНИИ» г. Астана
Дата акта отбора проб:	01.06.2024г
Регистрационный номер образцов:	57
Дата поступления проб на испытание:	27.06.2024г
Изготовитель (страна, область, район, месторождение):	РК, Костанайская область, г.Жетикара
Количество в пробе:	50 кг
Обозначение НД на метод отбора образцов:	СТ РК 1213-2003
Обозначение НД на продукцию:	СТ РК 1284-2004
Вид испытаний:	Контрольное
Дата проведения испытания:	
	начало: 01.07.2024
	окончание: 02.07.2024
Условия проведения испытаний:	
	температура, °С: 22
	влажность, %: 70

Результаты испытаний

№ п/п	Наименование показателей	НД на методы испытаний	Норма по НД	Фактические результаты
1	2	3	4	5
1	Зерновой состав, полные остатки на ситах, % по массе: d 0,5(d+D) D 1,25D	СТ РК 1213	90-100 30-60 До 10 До 0,5	83,6 40,6 9,6 0,3
2	Прочность по дробимости: - потеря массы, % - марка	СТ РК 1213	от 24 до 28 включ.	28 M300
3	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы: - % по массе - группа щебня	СТ РК 1213	св.35 до 50 включ.	41 4-группа

4	Истираемость: - потеря массы, % - марка		СТ РК 1213	св. 45 до 60 включ.	47,5 И-4
7	Морозостойкость, насыщение в растворе сернокислого натрия: - число циклов - потеря массы после испытания, %, не более - марка		СТ РК 1213		В процессе
8	Содержания пылевидных и глинистых частиц %		СТ РК 1213	не более 3	2,1

Исполнители:
Инженер

Заведующий ИЛ



Женисов Т.С

Алшинбаева А.М

Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Частичная перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории АО «Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт» запрещена.

Конец документа.